

16. MRZ. 2026
WARET AG
Industriestrasse 6
3600 Thun

Thun, 13.03.2026 adä

Untersuchungsbericht Trinkwasseranalyse Auftrag-Nr. 83/26
Probenahmedatum: 10.03.2026
Probeeingang Wasserlabor: 10.03.2026
Durchführung der Prüfungen: 10.03.2026 - 13.03.2026
Probennummern: 315-318
Auftrag: Trinkwasser

Probe Nr.	Auftraggeber	Probenahmestelle	Uhrzeit	Probestellen - Nummer	Temp. in °C bei Probenahme*	aerobe, mesophile Keime KBE/mL:	<i>Escherichia coli</i> KBE/100mL:	Enterokokken KBE/100mL:
315	WARET AG	StPw. Heimberg	09:20	121 02	11.5	nn	nn	nn
316	WARET AG	StPw. Brenzikofen (WGB)	09:09	121 04	9.3	6	nn	nn
317	WARET AG	Reservoir Sunneschyn	08:50	121 01	10.9	1	nn	nn
318	WARET AG	Reservoir Buechwald	09:00	121 21	9.9	3	nn	nn

* Messung durch Wasserlabor Thun, ausserhalb des akkreditierten Bereichs
KBE = kolonienbildene Einheiten
nn = nicht nachgewiesen

Anforderungen an Trinkwasser gemäss TBV:
an der Fassung, nicht aufbereitet:

Höchstwerte aerobe, mesophile Keime = 100KBE/mL
Höchstwerte *Escherichia coli* und Enterokokken = nn/100mL

nach der Aufbereitung:

Höchstwerte *Escherichia coli* und Enterokokken = nn/100mL

im Verteilnetz, aufbereitet oder nicht aufbereitet⁽¹⁾ und in der Hausinstallation⁽²⁾:

Höchstwerte aerobe, mesophile Keime = 300KBE/mL⁽¹⁾
Höchstwerte *Escherichia coli* und Enterokokken = nn/100mL⁽¹⁾⁽²⁾